

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych. ZAŁĄCZNIK II, pkt 5, Tabela 2.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. ZAŁĄCZNIK V, Tabela 8.

Model(-e)	PROCIDA AWS XB8 (PROCIDA AWS 8 (O) + PROCIDA ITU 8)	
Pompa ciepła powietrze/woda	x Tak	o Nie
Pompa ciepła woda/woda	o Tak	x Nie
Pompa ciepła solanka/woda	o Tak	x Nie
Niskotemperaturowa pompa ciepła	o Tak	x Nie
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy	x Tak	o Nie
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	x Tak	o Nie
Warunki klimatu	x Umiarkowanego	o Chłodnego o Ciepłego
Zastosowanie	x Średniotemperaturowe (55°C)	o Niskotemperaturowe (35°C)
Zastosowane normy	EN14825 / EN16147	

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	Prated	7	kW
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	6,3	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,99	-
Tj = + 2°C	Pdh	4,1	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,98	-
Tj = + 7°C	Pdh	4,3	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,97	-
Tj = + 12°C	Pdh	5,0	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,97	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	6,3	kW
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	6,3	kW
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	- 7	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	Pcych	-	kW

Pobór mocy w trybach innych niż aktywny			
Tryb wyłączenia	POFF	0,025	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	PTO	0,025	kW
Tryb czuwania	PSB	0,025	kW
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	0,025	kW

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	129	%
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	COPd	2,24	-
Tj = + 2°C	COPd	3,18	-
Tj = + 7°C	COPd	4,26	-
Tj = + 12°C	COPd	5,93	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,24	-
Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	1,79	-
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	COPd	-	-
Graniczna temperatura robocza	TOL	- 10	°C
Efektywność cyklu	COPcyc	-	-
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C

Ogrzewacz dodatkowy			
Znamionowa moc cieplna	Psup	0,7	kW
Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		

Inne parametry				
Regulacja wydajności	wydajność zmienna			
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	LWA	42/67	dB	
Roczne zużycie energii	QHE	4371	kWh	
Pompy ciepła powietrze/woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	3300	m3/h	
Pompy ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-	m3/h	

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła

Deklarowany profil obciążeń	L			Efektywność energetyczna podgrzewania wody	ηwh	89	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec	5,632	kWh	Dzienne zużycie paliwa	Qfuel	-	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	1152	kWh	Roczne zużycie paliwa	AFC	-	GJ

Dane kontaktowe

Fondital S.p.A.
Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Włochy

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych. ZAŁĄCZNIK II, pkt 5, Tabela 2.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. ZAŁĄCZNIK V, Tabela 8.

Model(-e)	PROCIDA AWS XB8 (PROCIDA AWS 8 (O) + PROCIDA ITU 8)		
Pompa ciepła powietrze/woda	x Tak	o Nie	
Pompa ciepła woda/woda	o Tak	x Nie	
Pompa ciepła solanka/woda	o Tak	x Nie	
Niskotemperaturowa pompa ciepła	o Tak	x Nie	
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy	x Tak	o Nie	
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	x Tak	o Nie	
Warunki klimatu	o Umiarkowanego		x Chłodnego o Ciepłego
Zastosowanie	x Średnotemperaturowe (55°C)		o Niskotemperaturowe (35°C)
Zastosowane normy	EN14825 / EN16147		

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	Prated	7	kW
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	4,6	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,99	-
Tj = + 2°C	Pdh	3,3	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,98	-
Tj = + 7°C	Pdh	4,2	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,97	-
Tj = + 12°C	Pdh	4,7	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,97	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	5,9	kW
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	2,9	kW
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	Pdh	5,9	kW
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	- 15	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	Pcych	-	kW

Pobór mocy w trybach innych niż aktywny			
Tryb wyłączenia	POFF	0,025	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	PTO	0,025	kW
Tryb czuwania	PSB	0,025	kW
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	0,025	kW

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	112	%
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	COPd	2,64	-
Tj = + 2°C	COPd	3,24	-
Tj = + 7°C	COPd	4,76	-
Tj = + 12°C	COPd	5,86	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	1,77	-
Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	1,26	-
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	COPd	1,77	-
Graniczna temperatura robocza	TOL	- 22	°C
Efektywność cyklu	COPcyc	-	-
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C

Ogrzewacz dodatkowy			
Znamionowa moc cieplna	Psup	4,1	kW
Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		

Inne parametry				
Regulacja wydajności	wydajność zmienna			
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	LWA	42/67	dB	
Roczne zużycie energii	QHE	5982	kWh	
Pompy ciepła powietrze/woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	3300	m3/h	
Pompy ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-	m3/h	

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła				
Deklarowany profil obciążeń	L			
Dzienne zużycie energii elektrycznej	L	6,401	kWh	
Roczne zużycie energii elektrycznej	Qelec	1314	kWh	
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	ηwh	78	%	
Dzienne zużycie paliwa	Qfuel	-	kWh	
Roczne zużycie paliwa	AFC	-	GJ	

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych. ZAŁĄCZNIK II, pkt 5, Tabela 2.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. ZAŁĄCZNIK V, Tabela 8.

Model(-e)	PROCIDA AWS XB8 (PROCIDA AWS 8 (O) + PROCIDA ITU 8)		
Pompa ciepła powietrze/woda	x Tak	o Nie	
Pompa ciepła woda/woda	o Tak	x Nie	
Pompa ciepła solanka/woda	o Tak	x Nie	
Niskotemperaturowa pompa ciepła	o Tak	x Nie	
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy	x Tak	o Nie	
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	x Tak	o Nie	
Warunki klimatu	o Umiarkowanego		o Chłodnego x Ciepłego
Zastosowanie	x Średnotemperaturowe (55°C)		o Niskotemperaturowe (35°C)
Zastosowane normy	EN14825 / EN16147		

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	Prated	8	kW
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	-	kW
Współczynnik strat	Cdh	-	-
Tj = + 2°C	Pdh	8,1	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,99	-
Tj = + 7°C	Pdh	5,3	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,98	-
Tj = + 12°C	Pdh	5,2	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,97	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	8,1	kW
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	8,1	kW
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	2	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	Pcych	-	kW

Pobór mocy w trybach innych niż aktywny			
Tryb wyłączenia	POFF	0,025	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	PTO	0,025	kW
Tryb czuwania	PSB	0,025	kW
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	0,025	kW

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	159	%
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	COPd	-	-
Tj = + 2°C	COPd	2,52	-
Tj = + 7°C	COPd	3,38	-
Tj = + 12°C	COPd	5,42	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,52	-
Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,52	-
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	COPd	-	-
Graniczna temperatura robocza	TOL	2	°C
Efektywność cyklu	COPcyc	-	-
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C

Ogrzewacz dodatkowy			
Znamionowa moc cieplna	Psup	0,0	kW
Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		

Inne parametry				
Regulacja wydajności	wydajność zmienna			
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	LWA	42/67	dB	
Roczne zużycie energii	QHE	2645	kWh	
Pompy ciepła powietrze/woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	3300	m3/h	
Pompy ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-	m3/h	

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła				
Deklarowany profil obciążeń	L			
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec	4,574	kWh	
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	933	kWh	
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	ηwh	110	%	
Dzienne zużycie paliwa	Qfuel	-	kWh	
Roczne zużycie paliwa	AFC	-	GJ	

Dane kontaktowe

Fondital S.p.A.
Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Włochy

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych. ZAŁĄCZNIK II, pkt 5, Tabela 2.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. ZAŁĄCZNIK V, Tabela 8.

Model(-e)	PROCIDA AWS XB8 (PROCIDA AWS 8 (O) + PROCIDA ITU 8)		
Pompa ciepła powietrze/woda	x Tak	o Nie	
Pompa ciepła woda/woda	o Tak	x Nie	
Pompa ciepła solanka/woda	o Tak	x Nie	
Niskotemperaturowa pompa ciepła	o Tak	x Nie	
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy	x Tak	o Nie	
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	x Tak	o Nie	
Warunki klimatu	x Umiarkowanego	o Chłodnego	o Ciepłego
Zastosowanie	o Średniotemperaturowe (55°C)	x Niskotemperaturowe (35°C)	
Zastosowane normy	EN14825 / EN16147		

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	Prated	7	kW
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	6,2	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,99	-
Tj = + 2°C	Pdh	3,9	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,97	-
Tj = + 7°C	Pdh	3,0	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,95	-
Tj = + 12°C	Pdh	3,6	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,94	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	6,2	kW
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	5,9	kW
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	- 7	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	Pcych	-	kW

Pobór mocy w trybach innych niż aktywny			
Tryb wyłączenia	POFF	0,025	kW
Tryb wyłączonego termostatu	PTO	0,025	kW
Tryb czuwania	PSB	0,025	kW
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	0,025	kW

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	181	%
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	COPd	2,94	-
Tj = + 2°C	COPd	4,39	-
Tj = + 7°C	COPd	6,29	-
Tj = + 12°C	COPd	8,43	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,94	-
Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,69	-
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	COPd	-	-
Graniczna temperatura robocza	TOL	- 10	°C
Efektywność cyklu	COPcyc	-	-
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C

Ogrzewacz dodatkowy			
Znamionowa moc cieplna	Psup	1,1	kW
Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		

Inne parametry				
Regulacja wydajności	wydajność zmienna			Pompy ciepła powietrze/woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	LWA	42/67	dB	Pompy ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła
Roczne zużycie energii	QHE	3149	kWh	

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła				
Deklarowany profil obciążeń	L			Efektywność energetyczna podgrzewania wody
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec	5,632	kWh	ηwh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	1152	kWh	89
				%
				Dzienne zużycie paliwa
				Qfuel
				-
				kWh
				Roczne zużycie paliwa
				AFC
				-
				GJ

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych. ZAŁĄCZNIK II, pkt 5, Tabela 2.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. ZAŁĄCZNIK V, Tabela 8.

Model(-e)	PROCIDA AWS XB8 (PROCIDA AWS 8 (O) + PROCIDA ITU 8)		
Pompa ciepła powietrze/woda	x Tak	o Nie	
Pompa ciepła woda/woda	o Tak	x Nie	
Pompa ciepła solanka/woda	o Tak	x Nie	
Niskotemperaturowa pompa ciepła	o Tak	x Nie	
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy	x Tak	o Nie	
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	x Tak	o Nie	
Warunki klimatu	o Umiarkowanego	x Chłodnego	o Ciepłego
Zastosowanie	o Średniotemperaturowe (55°C)	x Niskotemperaturowe (35°C)	
Zastosowane normy	EN14825 / EN16147		

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	Prated	7	kW
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	4,5	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,98	-
Tj = + 2°C	Pdh	3,3	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,97	-
Tj = + 7°C	Pdh	4,3	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,96	-
Tj = + 12°C	Pdh	4,9	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,96	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	5,8	kW
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	4,5	kW
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	Pdh	5,8	kW
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	- 15	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	Pcych	-	kW

Pobór mocy w trybach innych niż aktywny			
Tryb wyłączenia	POFF	0,025	kW
Tryb wyłączzonego termostatu	PTO	0,025	kW
Tryb czuwania	PSB	0,025	kW
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	0,025	kW

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	146	%
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	COPd	3,26	-
Tj = + 2°C	COPd	4,26	-
Tj = + 7°C	COPd	6,04	-
Tj = + 12°C	COPd	7,26	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,63	-
Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	1,52	-
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	COPd	2,63	-
Graniczna temperatura robocza	TOL	- 22	°C
Efektywność cyklu	COPcyc	-	-
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C

Ogrzewacz dodatkowy			
Znamionowa moc cieplna	Psup	2,5	kW
Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		

Inne parametry				
Regulacja wydajności	wydajność zmienna			Pompy ciepła powietrze/woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	LWA	42/67	dB	Pompy ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła
Roczne zużycie energii	QHE	4628	kWh	

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła				
Deklarowany profil obciążeń	L			Efektywność energetyczna podgrzewania wody
Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec	6,401	kWh	ηwh
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	1314	kWh	78
				%
				Dzienne zużycie paliwa
				Qfuel
				-
				kWh
				Roczne zużycie paliwa
				AFC
				-
				GJ

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych. ZAŁĄCZNIK II, pkt 5, Tabela 2.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. ZAŁĄCZNIK V, Tabela 8.

Model(-e)	PROCIDA AWS XB8 (PROCIDA AWS 8 (O) + PROCIDA ITU 8)		
Pompa ciepła powietrze/woda	x Tak	o Nie	
Pompa ciepła woda/woda	o Tak	x Nie	
Pompa ciepła solanka/woda	o Tak	x Nie	
Niskotemperaturowa pompa ciepła	o Tak	x Nie	
Wyposażona w ogrzewacz dodatkowy	x Tak	o Nie	
Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła	x Tak	o Nie	
Warunki klimatu	o Umiarkowanego		o Chłodnego x Ciepłego
Zastosowanie	o Średniotemperaturowe (55°C)		x Niskotemperaturowe (35°C)
Zastosowane normy	EN14825 / EN16147		

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Znamionowa moc cieplna	Prated	8	kW
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	-	kW
Współczynnik strat	Cdh	-	-
Tj = + 2°C	Pdh	8,2	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,99	-
Tj = + 7°C	Pdh	5,4	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,98	-
Tj = + 12°C	Pdh	5,1	kW
Współczynnik strat	Cdh	0,96	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	8,2	kW
Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	8,2	kW
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	2	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	Pcych	-	kW

Pobór mocy w trybach innych niż aktywny			
Tryb wyłączenia	POFF	0,025	kW
Tryb wyłączonego termostatu	PTO	0,025	kW
Tryb czuwania	PSB	0,025	kW
Tryb włączonej grzałki karteru	PCK	0,025	kW

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	ηs	217	%
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej Tj			
Tj = - 7°C	COPd	-	-
Tj = + 2°C	COPd	3,58	-
Tj = + 7°C	COPd	4,84	-
Tj = + 12°C	COPd	7,08	-
Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	3,58	-
Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	3,58	-
Tj = - 15 °C (jeżeli TOL < - 20 °C)	COPd	-	-
Graniczna temperatura robocza	TOL	2	°C
Efektywność cyklu	COPcyc	-	-
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	60	°C

Ogrzewacz dodatkowy			
Znamionowa moc cieplna	Psup	0,0	kW
Rodzaj pobieranej energii	Elektryczny		

Inne parametry				
Regulacja wydajności	wydajność zmienna			
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/na zewnątrz	LWA	42/67	dB	
Roczne zużycie energii	QHE	1947	kWh	
Pompy ciepła powietrze/woda: znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	3300	m3/h	
Pompy ciepła woda/solanka-woda: znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła	-	-	m3/h	

Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła				
Deklarowany profil obciążeń	L			
Dziennie zużycie energii elektrycznej	Qelec	4,574	kWh	
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	933	kWh	
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	ηwh	110	%	
Dziennie zużycie paliwa	Qfuel	-	kWh	
Roczne zużycie paliwa	AFC	-	GJ	

Dane kontaktowe

Fondital S.p.A.
Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Włochy