

Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă. ANEXA II, punctul 5, Tabelul 2.

Regulamentul Delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a directivei 2010/30/ue a parlamentului european și a consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar. ANEXA V, Tabelul 8.

Model(e)	PROCIDA AWS X10 (PROCIDA AWS 10 (O) + PROCIDA IWU 10)		
Pompă de căldură aer-apă	x Da	o Nu	
Pompă de căldură apă-apă	o Da	x Nu	
Pompă de căldură apă sărată-apă	o Da	x Nu	
Pompă de căldură pentru temperatură scăzută	o Da	x Nu	
Echipat cu o instalație de încălzire suplimentară	x Da	o Nu	
Instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă	o Da	x Nu	
condiții climatice	x Medii	o Mai reci	o Mai calde
Aplicare la temperatură	x Medie (55°C)	o Scăzută (35°C)	
Standarde aplicate	EN14825		

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	Prated	8	kW
Capacitatea termică declarată pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	6,9	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 2°C	Pdh	4,2	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 7°C	Pdh	4,3	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 12°C	Pdh	4,9	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = temperatură bivalentă	Pdh	6,9	kW
Tj = temperatura limită de funcționare	Pdh	6,8	kW
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatură bivalentă	Tbiv	– 7	°C
Capacitatea de încălzire a intervalului ciclic	Pcych	-	kW

Consumul de energie electrică în alte moduri decât în modul activ			
Modul oprit	POFF	0,025	kW
Modul oprit prin termostat	PTO	0,025	kW
Modul standby	PSB	0,025	kW
Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter	PCK	0,025	kW

Alți parametri			
Controlul capacității	Variabil		
Nivelul de putere acustică (în interior/în exterior)	LWA	42/68	dB
Consumul anual de energie	QHE	5091	kWh

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	ηs	127	%
Coeficientul de performanță declarat sau coeficientul declarat al energiei primare pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	COPd	2,12	-
Tj = + 2°C	COPd	3,09	-
Tj = + 7°C	COPd	4,34	-
Tj = + 12°C	COPd	5,91	-
Tj = temperatură bivalentă	COPd	2,12	-
Tj = temperatura limită de funcționare	COPd	1,75	-
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C)	COPd	-	-
Temperatura limită de funcționare	TOL	– 10	°C
Randamentul intervalului ciclic	COPcyc	-	-
Temperatura limită de funcționare pentru încălzirea apei	WTOL	60	°C

Instalație de încălzire suplimentară			
Putere termică nominală	Psup	1,2	kW
Tip de energie consumată	Electric		

Date de contact	Fondital S.p.A Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia
-----------------	---

Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă. ANEXA II, punctul 5, Tabelul 2.

Regulamentul Delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a directivei 2010/30/ue a parlamentului european și a consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar. ANEXA V, Tabelul 8.

Model(e)	PROCIDA AWS X10 (PROCIDA AWS 10 (O) + PROCIDA IWU 10)	
Pompă de căldură aer-apă	x Da	o Nu
Pompă de căldură apă-apă	o Da	x Nu
Pompă de căldură apă sărată-apă	o Da	x Nu
Pompă de căldură pentru temperatură scăzută	o Da	x Nu
Echipat cu o instalație de încălzire suplimentară	x Da	o Nu
Instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă	o Da	x Nu
condiții climatice	o Medii	x Mai reci o Mai calde
Aplicare la temperatură	x Medie (55°C)	o Scăzută (35°C)
Standarde aplicate	EN14825	

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	Prated	8	kW
Capacitatea termică declarată pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	5,3	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 2°C	Pdh	3,1	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 7°C	Pdh	4,2	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 12°C	Pdh	4,8	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = temperatură bivalentă	Pdh	6,7	kW
Tj = temperatura limită de funcționare	Pdh	3,3	kW
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C)	Pdh	6,7	kW
Temperatură bivalentă	Tbiv	– 15	°C
Capacitatea de încălzire a intervalului ciclic	Pcych	-	kW

Consumul de energie electrică în alte moduri decât în modul activ			
Modul oprit	POFF	0,025	kW
Modul oprit prin termostat	PTO	0,025	kW
Modul standby	PSB	0,025	kW
Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter	PCK	0,025	kW

Alți parametri			
Controlul capacității	Variabil		
Nivelul de putere acustică (în interior/în exterior)	LWA	42/68	dB
Consumul anual de energie	QHE	6985	kWh

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	ηs	110	%
Coeficientul de performanță declarat sau coeficientul declarat al energiei primare pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	COPd	2,42	-
Tj = + 2°C	COPd	3,23	-
Tj = + 7°C	COPd	4,78	-
Tj = + 12°C	COPd	5,91	-
Tj = temperatură bivalentă	COPd	1,83	-
Tj = temperatura limită de funcționare	COPd	1,22	-
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C)	COPd	1,83	-
Temperatura limită de funcționare	TOL	– 22	°C
Randamentul intervalului ciclic	COPcyc	-	-
Temperatura limită de funcționare pentru încălzirea apei	WTOL	60	°C

Instalație de încălzire suplimentară			
Putere termică nominală	Psup	4,7	kW
Tip de energie consumată	Electric		

Alți parametri			
Debitul nominal de aer, în exterior	-	3300	m3/h
Debitul nominal de apă sau de apă sărată, schimbător de căldură exterior	-	-	m3/h

Date de contact	Fondital S.p.A Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia
-----------------	---

Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă. ANEXA II, punctul 5, Tabelul 2.

Regulamentul Delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a directivei 2010/30/ue a parlamentului european și a consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar. ANEXA V, Tabelul 8.

Model(e)	PROCIDA AWS X10 (PROCIDA AWS 10 (O) + PROCIDA IWU 10)		
Pompă de căldură aer-apă	x Da	o Nu	
Pompă de căldură apă-apă	o Da	x Nu	
Pompă de căldură apă sărată-apă	o Da	x Nu	
Pompă de căldură pentru temperatură scăzută	o Da	x Nu	
Echipat cu o instalație de încălzire suplimentară	x Da	o Nu	
Instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă	o Da	x Nu	
condiții climatice	o Medii	o Mai reci	x Mai calde
Aplicare la temperatură	x Medie (55°C)	o Scăzută (35°C)	
Standarde aplicate	EN14825		

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	Prated	9	kW
Capacitatea termică declarată pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	-	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	-	-
Tj = + 2°C	Pdh	9,0	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 7°C	Pdh	5,9	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 12°C	Pdh	5,2	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = temperatură bivalentă	Pdh	9,0	kW
Tj = temperatura limită de funcționare	Pdh	9,0	kW
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatură bivalentă	Tbiv	2	°C
Capacitatea de încălzire a intervalului ciclic	Pcyc	-	kW

Consumul de energie electrică în alte moduri decât în modul activ			
Modul oprit	POFF	0,025	kW
Modul oprit prin termostat	PTO	0,025	kW
Modul standby	PSB	0,025	kW
Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter	PCK	0,025	kW

Alți parametri			
Controlul capacității	Variabil		
Nivelul de putere acustică (în interior/în exterior)	LWA	42/68	dB
Consumul anual de energie	QHE	2927	kWh

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	ηs	161	%
Coeficientul de performanță declarat sau coeficientul declarat al energiei primare pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	COPd	-	-
Tj = + 2°C	COPd	2,48	-
Tj = + 7°C	COPd	3,56	-
Tj = + 12°C	COPd	5,30	-
Tj = temperatură bivalentă	COPd	2,48	-
Tj = temperatura limită de funcționare	COPd	2,48	-
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C)	COPd	-	-
Temperatura limită de funcționare	TOL	2	°C
Randamentul intervalului ciclic	COPcyc	-	-
Temperatura limită de funcționare pentru încălzirea apei	WTOL	60	°C

Instalație de încălzire suplimentară			
Putere termică nominală	Psup	0,0	kW
Tip de energie consumată	Electric		

				Debitul nominal de aer, în exterior	-	3300	m3/h
				Debitul nominal de apă sau de apă sărată, schimbător de căldură exterior	-	-	m3/h

				Fondital S.p.A			
Date de contact				Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia			

Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește

cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă. ANEXA II, punctul 5, Tabelul 2.

Regulamentul Delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a directivei 2010/30/ue a parlamentului european și a consiliului în ceea ce privește

etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de

temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar. ANEXA V, Tabelul 8.

Model(e)	PROCIDA AWS X10 (PROCIDA AWS 10 (O) + PROCIDA IWU 10)		
Pompă de căldură aer-apă	x Da	o Nu	
Pompă de căldură apă-apă	o Da	x Nu	
Pompă de căldură apă sărată-apă	o Da	x Nu	
Pompă de căldură pentru temperatură scăzută	o Da	x Nu	
Echipat cu o instalație de încălzire suplimentară	x Da	o Nu	
Instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă	o Da	x Nu	
condiții climatice	x Medii	o Mai reci	o Mai calde
Aplicare la temperatură	o Medie (55°C)	x Scăzută (35°C)	
Standarde aplicate	EN14825		

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	Prated	9	kW
Capacitatea termică declarată pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	7,7	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 2°C	Pdh	4,8	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 7°C	Pdh	3,1	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 12°C	Pdh	3,7	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	0,9	-
Tj = temperatură bivalentă	Pdh	7,7	kW
Tj = temperatura limită de funcționare	Pdh	7,1	kW
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatură bivalentă	Tbiv	– 7	°C
Capacitatea de încălzire a intervalului ciclic	Pcyc	-	kW

Consumul de energie electrică în alte moduri decât în modul activ			
Modul oprit	POFF	0,025	kW
Modul oprit prin termostat	PTO	0,025	kW
Modul standby	PSB	0,025	kW
Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter	PCK	0,025	kW

Alți parametri			
Controlul capacității	Variabil		
Nivelul de putere acustică (în interior/în exterior)	LWA	42/68	dB
Consumul anual de energie	QHE	4038	kWh

Debitul nominal de aer, în exterior	-	3300	m3/h
Debitul nominal de apă sau de apă sărată, schimbător de căldură exterior	-	-	m3/h

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	ηs	181	%
Coeficientul de performanță declarat sau coeficientul declarat al energiei primare pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	COPd	2,87	-
Tj = + 2°C	COPd	4,34	-
Tj = + 7°C	COPd	6,58	-
Tj = + 12°C	COPd	8,37	-
Tj = temperatură bivalentă	COPd	2,87	-
Tj = temperatura limită de funcționare	COPd	2,59	-
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C)	COPd	-	-
Temperatura limită de funcționare	TOL	– 10	°C
Randamentul intervalului ciclic	COPcyc	-	-
Temperatura limită de funcționare pentru încălzirea apei	WTOL	60	°C

Instalație de încălzire suplimentară			
Putere termică nominală	Psup	1,9	kW
Tip de energie consumată	Electric		

Date de contact	Fondital S.p.A Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia
-----------------	---

Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă. ANEXA II, punctul 5, Tabelul 2.

Regulamentul Delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a directivei 2010/30/ue a parlamentului european și a consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar. ANEXA V, Tabelul 8.

Model(e)	PROCIDA AWS X10 (PROCIDA AWS 10 (O) + PROCIDA IWU 10)		
Pompă de căldură aer-apă	x Da	o Nu	
Pompă de căldură apă-apă	o Da	x Nu	
Pompă de căldură apă sărată-apă	o Da	x Nu	
Pompă de căldură pentru temperatură scăzută	o Da	x Nu	
Echipat cu o instalație de încălzire suplimentară	x Da	o Nu	
Instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă	o Da	x Nu	
condiții climatice	o Medii	x Mai reci	o Mai calde
Aplicare la temperatură	o Medie (55°C)	x Scăzută (35°C)	
Standarde aplicate	EN14825		

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	Prated	8	kW
Capacitatea termică declarată pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	5,2	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 2°C	Pdh	3,2	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 7°C	Pdh	4,3	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 12°C	Pdh	4,9	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = temperatură bivalentă	Pdh	6,4	kW
Tj = temperatura limită de funcționare	Pdh	5,6	kW
Tj = - 15 °C (if TOL < - 20 °C)	Pdh	6,4	kW
Temperatură bivalentă	Tbiv	- 15	°C
Capacitatea de încălzire a intervalului ciclic	Pcyc	-	kW

Consumul de energie electrică în alte moduri decât în modul activ			
Modul oprit	POFF	0,025	kW
Modul oprit prin termostat	PTO	0,025	kW
Modul standby	PSB	0,025	kW
Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter	PCK	0,025	kW

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	ηs	149	%
Coeficientul de performanță declarat sau coeficientul declarat al energiei primare pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	COPd	3,25	-
Tj = + 2°C	COPd	4,31	-
Tj = + 7°C	COPd	6,11	-
Tj = + 12°C	COPd	7,30	-
Tj = temperatură bivalentă	COPd	2,69	-
Tj = temperatura limită de funcționare	COPd	1,67	-
Tj = - 15 °C (if TOL < - 20 °C)	COPd	2,69	-
Temperatura limită de funcționare	TOL	- 22	°C
Randamentul intervalului ciclic	COPcyc	-	-
Temperatura limită de funcționare pentru încălzirea apei	WTOL	60	°C

Instalație de încălzire suplimentară			
Putere termică nominală	Psup	2,5	kW
Tip de energie consumată	Electric		

Alți parametri			
Controlul capacității	Variabil		
Nivelul de putere acustică (în interior/în exterior)	LWA	42/68	dB
Consumul anual de energie	QHE	5201	kWh

Debitul nominal de aer, în exterior	-	3300	m3/h
Debitul nominal de apă sau de apă sărată, schimbător de căldură exterior	-	-	m3/h

Date de contact	Fondital S.p.A Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia		
-----------------	---	--	--

Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă. ANEXA II, punctul 5, Tabelul 2.

Regulamentul Delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a directivei 2010/30/ue a parlamentului european și a consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar. ANEXA V, Tabelul 8.

Model(e)	PROCIDA AWS X10 (PROCIDA AWS 10 (O) + PROCIDA IWU 10)	
Pompă de căldură aer-apă	x Da	o Nu
Pompă de căldură apă-apă	o Da	x Nu
Pompă de căldură apă sărată-apă	o Da	x Nu
Pompă de căldură pentru temperatură scăzută	o Da	x Nu
Echipat cu o instalație de încălzire suplimentară	x Da	o Nu
Instalație de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă	o Da	x Nu
condiții climatice	o Medii	o Mai reci x Mai calde
Aplicare la temperatură	o Medie (55°C)	x Scăzută (35°C)
Standarde aplicate	EN14825	

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Puterea termică nominală	Prated	9	kW
Capacitatea termică declarată pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	Pdh	-	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	-	-
Tj = + 2°C	Pdh	8,8	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 7°C	Pdh	5,8	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = + 12°C	Pdh	5,1	kW
Coeficientul de degradare	Cdh	1,0	-
Tj = temperatură bivalentă	Pdh	8,8	kW
Tj = temperatura limită de funcționare	Pdh	8,8	kW
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatură bivalentă	Tbiv	2	°C
Capacitatea de încălzire a intervalului ciclic	Pcych	-	kW

Consumul de energie electrică în alte moduri decât în modul activ			
Modul oprit	POFF	0,025	kW
Modul oprit prin termostat	PTO	0,025	kW
Modul standby	PSB	0,025	kW
Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter	PCK	0,025	kW

Alți parametri			
Controlul capacității	Variabil		
Nivelul de putere acustică (în interior/în exterior)	LWA	42/68	dB
Consumul anual de energie	QHE	2183	kWh

Parametru	Simbol	Valoare	Unitate
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	ηs	217	%
Coeficientul de performanță declarat sau coeficientul declarat al energiei primare pentru sarcină parțială la o temperatură interioară de 20 °C și la o temperatură exterioară Tj			
Tj = - 7°C	COPd	-	-
Tj = + 2°C	COPd	3,15	-
Tj = + 7°C	COPd	4,86	-
Tj = + 12°C	COPd	7,18	-
Tj = temperatură bivalentă	COPd	3,15	-
Tj = temperatura limită de funcționare	COPd	3,15	-
Tj = – 15 °C (if TOL < – 20 °C)	COPd	-	-
Temperatura limită de funcționare	TOL	2	°C
Randamentul intervalului ciclic	COPcyc	-	-
Temperatura limită de funcționare pentru încălzirea apei	WTOL	60	°C

Instalație de încălzire suplimentară			
Putere termică nominală	Psup	0,2	kW
Tip de energie consumată	Electric		

Alți parametri			
Debitul nominal de aer, în exterior	-	3300	m3/h
Debitul nominal de apă sau de apă sărată, schimbător de căldură exterior	-	-	m3/h

Date de contact	Fondital S.p.A Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia
-----------------	---