

VYHLÁSENIE PRE TERMOREGULAČNÉ SYSTÉMY POKROČILÉHO TYPU

Týmto sa v mene spoločnosti

FONDITAL S.p.A.
so sídlom na
Via Cerreto, 40
25079 Vobarno (BS) - Taliansko

vyhlasuje, že výrobky:

- » **0SPOTAPP##** SPOT štartovací balíček: termostat + brána
- » **0EXPSPOT##** SPOT rozširujúci termostat doplnkovej zóny, inštalujte spolu s termostatom 0SPOTAPP##
(kde ## udáva verziu produktu)

sú pokročilé termoregulačné systémy zaradené triedy V podľa Oznámenia Európskej komisie 2014/C 207/02. Takéto produkty, ak sú kombinované medzi sebou navzájom a/alebo so systémami merania vonkajšej teploty, stávajú sa z nich pokročilé termoregulačné systémy zaradené do tried V, VI alebo VIII v súlade s Oznámením Európskej komisie 2014/C 207/02 podľa nasledovnej tabuľky.

Termostat	Trieda	Definícia (Podľa oznámenia 2014/C 207/02)	Zvýšenie účinnosti ^(*)
0SPOTAPP##	V	Modulačný izbový termostat na používanie s modulačnými tepelnými zdrojmi	3 %
0SPOTAPP## + Vonkajšia teplota z cloudu	VI	Ekvitermický regulátor a izbový snímač na používanie s modulačnými tepelnými zdrojmi: regulátor teploty pretekajúcej vody tepelného zdroja s reguláciou teploty pretekajúcej vody opúšťajúcej tepelný zdroj v závislosti od prevládajúcej vonkajšej teploty a vybratej ekvitermickej krivky.	4 %

Termostat	Trieda	Definícia (Podľa oznámenia 2014/C 207/02)	Zvýšenie účinnosti ^(*)
0SPOTAPP## + Externá sonda 0SONDAES01	VI	Ekvitermický regulátor a izbový snímač na používanie s modulačnými tepelnými zdrojmi: regulátor teploty pretekajúcej vody tepelného zdroja s reguláciou teploty pretekajúcej vody opúšťajúcej tepelný zdroj v závislosti od prevládajúcej vonkajšej teploty a vybratej ekvitermickej krivky.	4 %
0SPOTAPP## + 0EXPSPOT##	V	Modulačný izbový termostat na používanie s modulačnými tepelnými zdrojmi	3 %
0SPOTAPP## + 0EXPSPOT## + Vonkajšia teplota z cloudu	VI	Ekvitermický regulátor a izbový snímač na používanie s modulačnými tepelnými zdrojmi: regulátor teploty pretekajúcej vody tepelného zdroja s reguláciou teploty pretekajúcej vody opúšťajúcej tepelný zdroj v závislosti od prevládajúcej vonkajšej teploty a vybratej ekvitermickej krivky.	4 %
0SPOTAPP## + 0EXPSPOT## + Externá sonda 0SONDAES01	VI	Ekvitermický regulátor a izbový snímač na používanie s modulačnými tepelnými zdrojmi: regulátor teploty pretekajúcej vody tepelného zdroja s reguláciou teploty pretekajúcej vody opúšťajúcej tepelný zdroj v závislosti od prevládajúcej vonkajšej teploty a vybratej ekvitermickej krivky.	4 %
0SPOTAPP## + 2 x 0EXPSPOT##	VIII	Regulátor izbovej teploty s viacerými snímačmi na používanie s modulačnými tepelnými zdrojmi: elektronický regulátor vybavený 3 izbovými snímačmi	5 %

^(*) Príspevok k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania prostredia.

Vobarno (BS), 01.02.2020

Fondital S.p.A.
 Riaditeľstvo
 Dott.ssa Valeria Niboli