fondital

Parámetros técnicos para aparatos de calefacción con bomba de calor y aparatos de calefacción combinados con bomba de calor

REGLAMENTO (UE) N o 813/2013 DE LA COMISIÓN de 2 de agosto de 2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados. ANEXO II, punto 5, Cuadro 2.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) N o 811/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de febrero de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar. ANEXO V, Cuadro 8.

Modelos	**PROCIDA AWM X6**		
Tipo de bomba de calor	x Bomba de calor aire-agua o Bomba de calor agua-agua o Bomba de calor salmuera-agua		
Bomba de calor de baja temperatura	o Sí x No		
Equipado con un calefactor complementario	o Sí x No		
Calefactor combinado con bomba de calor	o Sí x No		
Condiciones climáticas	x Medias	o Más frías	o Más cálidas
Aplicaciones de temperatura	x Media (55°C)	o Baja (35°C)	
Estándares aplicados	EN14825		

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Potencia calorífica nominal	**Prated**	**6**	**kW**
Capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	Pdh	5.2	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.99	-
Tj = + 2°C	Pdh	6.0	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.99	-
Tj = + 7°C	Pdh	6.0	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.99	-
Tj = + 12°C	Pdh	6.0	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.98	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	5.2	kW
Tj = temperatura límite de funcionamiento	Pdh	6.0	kW
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatura bivalente	Tbiv	-7	°C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción	Pcych	-	kW

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Eficiencia energética estacional de calefacción	**ηs**	**127**	%
Coeficiente de rendimiento declarado o factor energético primario para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	COPd	1.97	-
Tj = + 2°C	COPd	3.13	-
Tj = + 7°C	COPd	4.38	-
Tj = + 12°C	COPd	6.93	-
Tj = temperatura bivalente	COPd	1.97	-
Tj = temperatura límite de funcionamiento	COPd	1.81	-
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	COPd	-	-
Temperatura límite de funcionamiento	TOL	-10	°C
Eficiencia del intervalo cíclico	COPcyc	-	-
Temperatura límite de calentamiento de agua	WTOL	60	°C

Consumo de electricidad en modos distintos del activo			
Modo desactivado	POFF	0.018	kW
Modo desactivado por termostato	PSB	0.018	kW
Modo de espera	PTO	0.018	kW
Modo de calentador del cárter	PCK	0.000	kW

Calefactor complementario			
Potencia calorífica nominal	Psup	-	kW
Tipo de insumo de energía	-		

Otros elementos							
Control de capacidad	variable			Caudal de aire nominal (exterior)	-	2600	m3/h
Nivel de potencia acústica (interior/exterior)	LWA	-/64	dB	Caudal de salmuera o de agua nominal, intercambiador de calor de exterior	-	-	m3/h
Consumo de energía anual	QHE	3733	kWh				

Datos de contacto	**Fondital S.p.A** **Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia**

fondital

Parámetros técnicos para aparatos de calefacción con bomba de calor y aparatos de calefacción combinados con bomba de calor

REGLAMENTO (UE) N o 813/2013 DE LA COMISIÓN de 2 de agosto de 2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados. ANEXO II, punto 5, Cuadro 2.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) N o 811/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de febrero de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar. ANEXO V, Cuadro 8.

Modelos	**PROCIDA AWM X6**		
Tipo de bomba de calor	x Bomba de calor aire-agua o Bomba de calor agua-agua o Bomba de calor salmuera-agua		
Bomba de calor de baja temperatura	o Sí x No		
Equipado con un calefactor complementario	o Sí x No		
Calefactor combinado con bomba de calor	o Sí x No		
Condiciones climáticas	o Medias	x Más frías	o Más cálidas
Aplicaciones de temperatura	x Media (55°C)	o Baja (35°C)	
Estándares aplicados	EN14825		

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Potencia calorífica nominal	**Prated**	**6**	**kW**
Capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	Pdh	6.0	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.99	-
Tj = + 2°C	Pdh	6.0	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.99	-
Tj = + 7°C	Pdh	6.1	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.99	-
Tj = + 12°C	Pdh	6.1	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.98	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	5.2	kW
Tj = temperatura límite de funcionamiento	Pdh	6.0	kW
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	Pdh	5.2	kW
Temperatura bivalente	Tbiv	-15	°C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción	Pcych	-	kW

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Eficiencia energética estacional de calefacción	**ηs**	**109**	%
Coeficiente de rendimiento declarado o factor energético primario para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	COPd	2.11	-
Tj = + 2°C	COPd	3.31	-
Tj = + 7°C	COPd	4.82	-
Tj = + 12°C	COPd	7.39	-
Tj = temperatura bivalente	COPd	1.97	-
Tj = temperatura límite de funcionamiento	COPd	1.53	-
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	COPd	1.97	-
Temperatura límite de funcionamiento	TOL	-22	°C
Eficiencia del intervalo cíclico	COPcyc	-	-
Temperatura límite de calentamiento de agua	WTOL	60	°C

Consumo de electricidad en modos distintos del activo			
Modo desactivado	POFF	0.018	kW
Modo desactivado por termostato	PSB	0.018	kW
Modo de espera	PTO	0.018	kW
Modo de calentador del cárter	PCK	0.000	kW

Calefactor complementario			
Potencia calorífica nominal	Psup	-	kW
Tipo de insumo de energía	-		

Otros elementos							
Control de capacidad	variable			Caudal de aire nominal (exterior)	-	2600	m3/h
Nivel de potencia acústica (interior/exterior)	LWA	-/64	dB	Caudal de salmuera o de agua nominal, intercambiador de calor de exterior	-	-	m3/h
Consumo de energía anual	QHE	5626	kWh				

Datos de contacto	**Fondital S.p.A** **Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia**

fondital

Parámetros técnicos para aparatos de calefacción con bomba de calor y aparatos de calefacción combinados con bomba de calor

REGLAMENTO (UE) N o 813/2013 DE LA COMISIÓN de 2 de agosto de 2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados. ANEXO II, punto 5, Cuadro 2.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) N o 811/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de febrero de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar. ANEXO V, Cuadro 8.

Modelos	**PROCIDA AWM X6**		
Tipo de bomba de calor	x Bomba de calor aire-agua o Bomba de calor agua-agua o Bomba de calor salmuera-agua		
Bomba de calor de baja temperatura	o Sí x No		
Equipado con un calefactor complementario	o Sí x No		
Calefactor combinado con bomba de calor	o Sí x No		
Condiciones climáticas	o Medias	o Más frías	x Más cálidas
Aplicaciones de temperatura	x Media (55°C)	o Baja (35°C)	
Estándares aplicados	EN14825		

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Potencia calorífica nominal	**Prated**	**7**	**kW**
Capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	Pdh	-	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	-	-
Tj = + 2°C	Pdh	6.8	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.99	-
Tj = + 7°C	Pdh	6.0	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.99	-
Tj = + 12°C	Pdh	6.0	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.98	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	6.8	kW
Tj = temperatura límite de funcionamiento	Pdh	6.8	kW
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatura bivalente	Tbiv	2	°C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción	Pcych	-	kW

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Eficiencia energética estacional de calefacción	**ηs**	**157**	%
Coeficiente de rendimiento declarado o factor energético primario para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	COPd	-	-
Tj = + 2°C	COPd	2.31	-
Tj = + 7°C	COPd	3.06	-
Tj = + 12°C	COPd	5.89	-
Tj = temperatura bivalente	COPd	2.31	-
Tj = temperatura límite de funcionamiento	COPd	2.31	-
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	COPd	-	-
Temperatura límite de funcionamiento	TOL	2	°C
Eficiencia del intervalo cíclico	COPcyc	-	-
Temperatura límite de calentamiento de agua	WTOL	60	°C

Consumo de electricidad en modos distintos del activo			
Modo desactivado	POFF	0.018	kW
Modo desactivado por termostato	PSB	0.018	kW
Modo de espera	PTO	0.018	kW
Modo de calentador del cárter	PCK	0.000	kW

Calefactor complementario			
Potencia calorífica nominal	Psup	-	kW
Tipo de insumo de energía	-		

Otros elementos							
Control de capacidad	variable			Caudal de aire nominal (exterior)	-	2600	m3/h
Nivel de potencia acústica (interior/exterior)	LWA	-/64	dB	Caudal de salmuera o de agua nominal, intercambiador de calor de exterior	-	-	m3/h
Consumo de energía anual	QHE	2270	kWh				

Datos de contacto	**Fondital S.p.A** **Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia**

Parámetros técnicos para aparatos de calefacción con bomba de calor y aparatos de calefacción combinados con bomba de calor

REGLAMENTO (UE) N o 813/2013 DE LA COMISIÓN de 2 de agosto de 2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados. ANEXO II, punto 5, Cuadro 2.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) N o 811/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de febrero de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar. ANEXO V, Cuadro 8.

Modelos	**PROCIDA AWM X6**		
Tipo de bomba de calor	x Bomba de calor aire-agua o Bomba de calor agua-agua o Bomba de calor salmuera-agua		
Bomba de calor de baja temperatura	o Sí x No		
Equipado con un calefactor complementario	o Sí x No		
Calefactor combinado con bomba de calor	o Sí x No		
Condiciones climáticas	x Medias	o Más frías	o Más cálidas
Aplicaciones de temperatura	o Media (55°C)	x Baja (35°C)	
Estándares aplicados	EN14825		

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Potencia calorífica nominal	**Prated**	**5**	**kW**
Capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	Pdh	4.2	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.99	-
Tj = + 2°C	Pdh	4.0	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.98	-
Tj = + 7°C	Pdh	4.4	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.97	-
Tj = + 12°C	Pdh	5.5	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.97	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	4.2	kW
Tj = temperatura límite de funcionamiento	Pdh	5,0	kW
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatura bivalente	Tbiv	-7	°C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción	Pcych	-	kW

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Eficiencia energética estacional de calefacción	**ηs**	**187**	%
Coeficiente de rendimiento declarado o factor energético primario para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	COPd	3.14	-
Tj = + 2°C	COPd	4.56	-
Tj = + 7°C	COPd	6.64	-
Tj = + 12°C	COPd	8.85	-
Tj = temperatura bivalente	COPd	3.14	-
Tj = temperatura límite de funcionamiento	COPd	2.53	-
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	COPd	-	-
Temperatura límite de funcionamiento	TOL	-10	°C
Eficiencia del intervalo cíclico	COPcyc	-	-
Temperatura límite de calentamiento de agua	WTOL	60	°C

Consumo de electricidad en modos distintos del activo			
Modo desactivado	POFF	0.018	kW
Modo desactivado por termostato	PSB	0.018	kW
Modo de espera	PTO	0.018	kW
Modo de calentador del cárter	PCK	0.010	kW

Calefactor complementario			
Potencia calorífica nominal	Psup	-	kW
Tipo de insumo de energía	-		

Otros elementos			
Control de capacidad	variable		
Nivel de potencia acústica (interior/exterior)	LWA	-/64	dB
Consumo de energía anual	QHE	2055	kWh

Caudal de aire nominal (exterior)	-	2600	m3/h
Caudal de salmuera o de agua nominal, intercambiador de calor de exterior	-	-	m3/h

Datos de contacto	**Fondital S.p.A** **Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia**

fondital

Parámetros técnicos para aparatos de calefacción con bomba de calor y aparatos de calefacción combinados con bomba de calor

REGLAMENTO (UE) N o 813/2013 DE LA COMISIÓN de 2 de agosto de 2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados. ANEXO II, punto 5, Cuadro 2.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) N o 811/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de febrero de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar. ANEXO V, Cuadro 8.

Modelos	**PROCIDA AWM X6**		
Tipo de bomba de calor	x Bomba de calor aire-agua o Bomba de calor agua-agua o Bomba de calor salmuera-agua		
Bomba de calor de baja temperatura	o Sí x No		
Equipado con un calefactor complementario	o Sí x No		
Calefactor combinado con bomba de calor	o Sí x No		
Condiciones climáticas	o Medias	x Más frías	o Más cálidas
Aplicaciones de temperatura	o Media (55°C)	x Baja (35°C)	
Estándares aplicados	EN14825		

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Potencia calorífica nominal	**Prated**	**5**	**kW**
Capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	Pdh	3.7	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.98	-
Tj = + 2°C	Pdh	3.6	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.98	-
Tj = + 7°C	Pdh	4.5	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.97	-
Tj = + 12°C	Pdh	5.6	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.97	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	4.0	kW
Tj = temperatura límite de funcionamiento	Pdh	4.2	kW
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	Pdh	4.0	kW
Temperatura bivalente	Tbiv	-15	°C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción	Pcych	-	kW

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Eficiencia energética estacional de calefacción	**ηs**	**145**	%
Coeficiente de rendimiento declarado o factor energético primario para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	COPd	3.12	-
Tj = + 2°C	COPd	4.33	-
Tj = + 7°C	COPd	6.38	-
Tj = + 12°C	COPd	8.87	-
Tj = temperatura bivalente	COPd	2.32	-
Tj = temperatura límite de funcionamiento	COPd	2.12	-
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	COPd	2.32	-
Temperatura límite de funcionamiento	TOL	-22	°C
Eficiencia del intervalo cíclico	COPcyc	-	-
Temperatura límite de calentamiento de agua	WTOL	60	°C

Consumo de electricidad en modos distintos del activo			
Modo desactivado	POFF	0.018	kW
Modo desactivado por termostato	PSB	0.018	kW
Modo de espera	PTO	0.018	kW
Modo de calentador del cárter	PCK	0.000	kW

Calefactor complementario			
Potencia calorífica nominal	Psup	-	kW
Tipo de insumo de energía	-		

Otros elementos							
Control de capacidad	variable			Caudal de aire nominal (exterior)	-	2600	m3/h
Nivel de potencia acústica (interior/exterior)	LWA	-/64	dB	Caudal de salmuera o de agua nominal, intercambiador de calor de exterior	-	-	m3/h
Consumo de energía anual	QHE	3237	kWh				

Datos de contacto	**Fondital S.p.A** **Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia**

fondital

Parámetros técnicos para aparatos de calefacción con bomba de calor y aparatos de calefacción combinados con bomba de calor

REGLAMENTO (UE) N o 813/2013 DE LA COMISIÓN de 2 de agosto de 2013 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados. ANEXO II, punto 5, Cuadro 2.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) N o 811/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de febrero de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar. ANEXO V, Cuadro 8.

Modelos	**PROCIDA AWM X6**		
Tipo de bomba de calor	x Bomba de calor aire-agua o Bomba de calor agua-agua o Bomba de calor salmuera-agua		
Bomba de calor de baja temperatura	o Sí x No		
Equipado con un calefactor complementario	o Sí x No		
Calefactor combinado con bomba de calor	o Sí x No		
Condiciones climáticas	o Medias	o Más frías	x Más cálidas
Aplicaciones de temperatura	o Media (55°C)	x Baja (35°C)	
Estándares aplicados	EN14825		

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Potencia calorífica nominal	**Prated**	**6**	**kW**
Capacidad de calefacción declarada para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	Pdh	-	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	-	-
Tj = + 2°C	Pdh	6.0	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.98	-
Tj = + 7°C	Pdh	4.8	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.98	-
Tj = + 12°C	Pdh	5.5	kW
Coeficiente de degradación	Cdh	0.97	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	6.0	kW
Tj = temperatura límite de funcionamiento	Pdh	6.0	kW
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	Pdh	-	kW
Temperatura bivalente	Tbiv	2	°C
Eficiencia del intervalo cíclico para calefacción	Pcych	-	kW

Elemento	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Eficiencia energética estacional de calefacción	**ηs**	**239**	%
Coeficiente de rendimiento declarado o factor energético primario para una carga parcial a una temperatura interior de 20 °C y una temperatura exterior T j			
Tj = - 7°C	COPd	-	-
Tj = + 2°C	COPd	3.56	-
Tj = + 7°C	COPd	5.31	-
Tj = + 12°C	COPd	7.94	-
Tj = temperatura bivalente	COPd	3.56	-
Tj = temperatura límite de funcionamiento	COPd	3.56	-
T j = – 15 °C (si TOL < – 20 °C)	COPd	-	-
Temperatura límite de funcionamiento	TOL	2	°C
Eficiencia del intervalo cíclico	COPcyc	-	-
Temperatura límite de calentamiento de agua	WTOL	60	°C

Consumo de electricidad en modos distintos del activo			
Modo desactivado	POFF	0.018	kW
Modo desactivado por termostato	PSB	0.018	kW
Modo de espera	PTO	0.018	kW
Modo de calentador del cárter	PCK	0.000	kW

Calefactor complementario			
Potencia calorífica nominal	Psup	-	kW
Tipo de insumo de energía	-		

Otros elementos							
Control de capacidad	variable			Caudal de aire nominal (exterior)	-	2600	m3/h
Nivel de potencia acústica (interior/exterior)	LWA	-/64	dB	Caudal de salmuera o de agua nominal, intercambiador de calor de exterior	-	-	m3/h
Consumo de energía anual	QHE	1318	kWh				

Datos de contacto	**Fondital S.p.A** **Via Cerreto 40, 25079 Vobarno (BS) - Italia**